





Обозначение	Условный проход Ду, мм	Л, мм	Масса ед., кг
УКГ 15.00	15	35	0,33
-01	20		0,38
-02	25	40	0,40
-03	32	45	0,42
-04	40	50	0,45
-05	50		1,34
-06	65	100	1,50
-07	80		1,72
-08	100	150	2,40

1. Для крепления газопроводов к кронштейну возможно применение хомутов из круга 8-В ГОСТ 2590-88 согласно чертежу УКГ 11.03 с уменьшением диаметров отверстий под хомуты до 10 мм.

2. ж Размеры для справок

				УКГ 15.00 СБ		
Изм.	Лист	Н докум.	Подпись	Дата	Крепление газопровода Ду 15..100 мм к панельным и блочным стенам. Сборочный чертеж	Лит.
Разраб.	Василенко	07.05				Масса
Разраб.	Тарасенко	07.05				Масштаб
Пров.	Крычков	07.05				См. табл.
Н. контр.	Панасенко	07.05				Лист
Утв.	Корж	07.05				Листов 1
				СПКБ "Газпроект"		

Копировал

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение УКГ 15.00 -										Примечание
					-	01	02	03	04	05	06	07	08		
				<u>Документация</u>											
A3			УКГ 15.00 СБ	Сборочный чертеж	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
A3				Общие указания	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
				<u>Сборочные единицы</u>											
A3		1	УКГ 15.01	Уголок	1										
			-01	Уголок		1									
			-02	Уголок			1								
			-03	Уголок				1							
			-04	Уголок					1						
			-05	Уголок						1					
			-06	Уголок							1				
			-07	Уголок								1			
			-08	Уголок									1		
				<u>Стандартные изделия</u>											
		2		Гайка М6,5 ГОСТ 5915-70ж	4										

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Василенко		Вас	07.05
Разраб.	Тарасенко		Тар	07.05
Пров.	Крючков		Кр	07.05
Н. контр.	Панасенко		Пан	07.05
Утв.	Корж		Кор	07.05

УКГ 15.00

Крепление газопровода
Ду 15...100 мм к панельным
и блочным стенам

Лит.	Лист	Листов
	1	2

СПКБ
"Газпроект"

Копировал

Формат А4

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам инв. N	Инв. N дубл.	Подпись и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение УКГ 15.00 -										Примечание
					-	01	02	03	04	05	06	07	08		
		2		Гайка М8,5 ГОСТ 5915-70ж		4	4	4	4						
				Гайка М10,5 ГОСТ 5915-70ж						4					
				Гайка М12,5 ГОСТ 5915-70ж							4	4	4		
				Шайба 6,02 ГОСТ 11371-78ж	4										
				Шайба 8,02 ГОСТ 11371-78ж		4	4	4	4						
				Шайба 10,02 ГОСТ 11371-78ж						4					
				Шайба 12,02 ГОСТ 11371-78ж							4	4	4		
		3		Хомут 18- Ст3сп ГОСТ 24137-80	1										
				Хомут 22- Ст3сп ГОСТ 24137-80		1									
				Хомут 32- Ст3сп ГОСТ 24137-80			1								
				Хомут 40- Ст3сп ГОСТ 24137-80				1							
				Хомут 45- Ст3сп ГОСТ 24137-80					1						
				Хомут 60- Ст3сп ГОСТ 24137-80						1					
				Хомут 80- Ст3сп ГОСТ 24137-80							1				
				Хомут 90- Ст3сп ГОСТ 24137-80								1			
				Хомут 110- Ст3сп ГОСТ 24137-80									1		
				<u>Прочие изделия</u>											
				Дюбель-гвоздь ДГП-4,5х50											
				ТУ 14-4-794-77	2	2	2	2	2	3	3	4	4		

Изм./Лист

N докум.




Подпись

Дата

УКГ 15.00

Лист

2



Обозначение	A, мм	a, мм	a ₁ , мм	d, мм	L, мм	L ₁ , мм	L ₂ , мм	L ₃ , мм	l, мм	n, мм	l ₁ , мм	bxbxd	Масса ед., кг
УКГ 15.01	24±1	18±0,2		7 ^{+0,4}	195 ^{-1,2}	65 ^{-0,8}							0,21
-01	30±1	20±0,3			200 ^{-1,2}	70 ^{-0,8}							0,29
-02	40±1		13±0,2	10 ^{+0,4}	210 ^{-1,2}	80 ^{-0,8}	120 ^{-0,9}	115±0,4		2	42 ^{+0,6}	25x25x4	0,31
-03	48±1	21±0,3			220 ^{-1,2}	90 ^{-0,9}			50±1				0,32
-04	53±1	23±0,3			230 ^{-1,7}	100 ^{-0,8}							0,34
-05	70±1	20±0,3		12 ^{+0,4}	335 ^{-1,4}	155 ⁻¹	170 ⁻¹	165±0,5		3			1,13
-06	92±1	23±0,3	25±0,3		345 ^{-1,4}	165 ⁻¹					82 ^{+0,9}	45x45x4	1,16
-07	102±1	24±0,3		15 ^{+0,4}	400 ^{-1,4}	170 ⁻¹	220 ^{-1,2}	215±0,6		4			1,35
-08	122±1		30±0,3		590 ^{-1,8}	230 ^{-1,2}	350 ^{-1,4}	345±0,7	70±1		102 ^{+0,9}	56x56x5	1,98

				УКГ 15.01		
Изм.	Лист	Н. докум.	Подпись	Дата	Уголок	Лист
Разр.	Василенко	07.05				Масса
Разр.	Тарасенко	07.05				См. табл.
Пров.	Кречков	07.05				Лист
Н. контр.	Панасенко	07.05			Уголок Б-bxbxd ГОСТ 8509-93 Ст3-1-I ГОСТ 535-88	Листов 1
Утв.	Корж	07.05				СПКБ "Газпроект"
Копировал					Формат А4	