





Обозначение	Условный проход Ду, мм	Размер колонны АхВ, мм	L, мм	lж, мм	Масса ед., кг
УКГ 5.00	300	400х400	350 ^{±5}	87,5 ± 1	65,30
-01		400х600			66,30
-02		600х400			73,00
-03	400	400х400	450 ^{±5}	87,5 ± 1	73,86
-04		400х600			74,85
-05		600х400			81,00
-06	500	400х400	550 ^{±5}	70 ± 1	116,00
-07		400х600			117,00
-08		600х400			127,80

1. Для крепления газопроводов к кронштейну возможно применение хомутов из круга 8-В ГОСТ 2590-88 согласно чертежу УКГ 11.03 с уменьшением диаметров отверстия под хомуты до 10 мм.
2. Сварные швы по ГОСТ 5264-80Ж-Т1-В5.
3. * Размеры для справок

					УКГ 5.00 СБ		
					Крепление горизонтального газопровода Ду 300, 500 мм к железобетонной колонне. Сборочный чертеж		
Изм.	Лист	Н. докум.	Подпись	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Василенко	07.05				См. табл.	—
Разраб.	Тарасенко	07.05					
Пров.	Крючков	07.05					
Н. контр.	Понасенко	07.05					
Утв.	Корж	07.05					
					Лист	Листов	1
					СПКБ "Газпроект"		

Копировал

Формат А3

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам инв. N	Инв. N дубл.	Подпись и дата

Серия 5.905-18.05 вып. 1

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение УКГ 5.00 -										Примечание
					-	01	02	03	04	05	06	07	08		
				<u>Документация</u>											
A3			УКГ 5.00 СБ	Сварочный чертеж	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
A3				Общие указания	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
				<u>Детали</u>											
B4		1	УКГ 5.01	Уголок 125х125х10-Б ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88ж											
				L=300 ₅	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
A4		2	УКГ 4.01	-08 Стяжка	2		2								
				-09 Стяжка		2									
				-10 Стяжка				2		2					
				-11 Стяжка					2						
				-12 Стяжка							2		2		
				-13 Стяжка								2			
A3		3	УКГ 4.02	-14 Уголок	1	1									
				-15 Уголок			1								

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Василенько	07.05		
Разраб.	Тарасенко	07.05		
Пров.	Крючков	07.05		
Н. контр.	Панасенко	07.05		
Утв.	Корж	07.05		

УКГ 5.00

Крепление горизонтального
газопровода Ду 300 500 мм
к железобетонной
колонне

Лит.	Лист	Листов
	1	2
СПКБ "Газпроект"		

Копировал

Формат А4

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам инв. N	Инв. N дубл.	Подпись и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение УКГ5.00 -										Примечание
					-	01	02	03	04	05	06	07	08		
A3		3	УКГ 4.02	-16	Уголок				1	1					
				-17	Уголок					1					
				-18	Уголок						1	1			
				-19	Уголок								1		
A3		4	УКГ 4.03	-21	Уголок	1	1								
				-22	Уголок			1							
				-28	Уголок				1	1					
				-29	Уголок					1					
				-33	Уголок						1	1			
				-34	Уголок								1		
				Стандартные изделия											
		5		Гайка М20.5 ГОСТ 5915-70ж	12	12	12								
				Гайка М24.5 ГОСТ 5915-70ж				12	12	12	12	12	12		
				Шайба 20.02 ГОСТ 11371-78ж	8	8	8								
				Шайба 24.02 ГОСТ 11371-78ж				8	8	8	8	8	8		
		6		Хомут 330- Ст3сп ГОСТ 24137-80	1	1	1								
				Хомут 430- Ст3сп ГОСТ 24137-80				1	1	1					
				Хомут 540- Ст3сп ГОСТ 24137-80							1	1	1		

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата

УКГ 5.00

Лист
2

Копировал

Формат А4

23