



Серия 5.905-18.05 вып. 1



Обозначение	Условный проход Ду, мм	L*, мм	L1, мм	ΔK, мм	Масса ед., кг
УКГ 7.00	50	100	55 ₋₅	4 ^ч	0,86
-01	65				1,15
-02	80				1,19
-03	100	150	75 ₋₅	5 ^ч	1,60
-04	150	200			3,79
-05	200	250			6,63
-06	250	300	85 ₋₅	6 ^ч	10,87
-07	300	350	105 ₋₅		15,49



- 1. Для крепления газопроводов к кронштейну возможно применение хомутов из круга 8-В ГОСТ 2590-88 согласно чертежу УКГ 11.03 с уменьшением диаметров отверстий под хомуты до 10 мм.
- 2. Сварные швы по ГОСТ 5264-80Ж-Т1-ΔК.
- 3. * Размеры для справок

					УКГ 7.00 СБ			
					Крепление горизонтального газопровода Ду 50..300 мм к металлическим конструкциям			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.	Василенко	07.05	<i>Василенко</i>	07.05		См. табл.	—	
Разраб.	Тарасенко	07.05	<i>Тарасенко</i>	07.05				
Пров.	Крючков	07.05	<i>Крючков</i>	07.05	Лист	Листов	1	
					СПКБ "Газпроект"			
Н. контр.	Панасенко	07.05	<i>Панасенко</i>	07.05	Копировал Формат А3			
Утв.	Корж	07.05	<i>Корж</i>	07.05				

Имя, Н. подл. Подпись и дата
Всех инв. N инв. N дзел. Подпись и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение УКГ 7.00 -											Примечание
					-	01	02	03	04	05	06	07				
				<u>Документация</u>												
A3			УКГ 7.00 СБ	Сборочный чертеж	×	×	×	×	×	×	×	×				
A3				Общие указания	×	×	×	×	×	×	×	×				
				<u>Детали</u>												
A3		1	УКГ 4.02	Уголок	1											
			-03	Уголок		1										
			-04	Уголок			1									
			-07	Уголок				1								
			-10	Уголок					1							
			-13	Уголок						1						
			-16	Уголок							1					
			-24	Уголок								1				

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Василенко	01.02		
Разраб.	Тарасенко	01.02		
Пров.	Крючков	01.02		
Н. контр.	Панасенко	01.02		
Утв.	Корж	01.02		

УКГ 7.00

Крепление горизонтального
газопровода Ду 50...300 мм
к металлическим
конструкциям

Лит.	Лист	Листов
	1	2
СПКБ "Газпроект"		

Копировал

Формат А4

Инь. N подл.	Подпись и дата	Взам инв. N	Инь. N дубл.	Подпись и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение УКГ 7.00 -											Примечание
					-	01	02	03	04	05	06	07				
				<u>Стандартные изделия</u>												
		2		Гайка М10.5 ГОСТ 5915-70ж	4											
				Гайка М12.5 ГОСТ 5915-70ж		4	4	4								
				Гайка М16.5 ГОСТ 5915-70ж					4							
				Гайка М20.5 ГОСТ 5915-70ж						4	4	4				
				Шайба 10.02 ГОСТ 11371-78ж	4											
				Шайба 12.02 ГОСТ 11371-78ж		4	4	4								
				Шайба 16.02 ГОСТ 11371-78ж					4							
				Шайба 20.02 ГОСТ 11371-78ж						4	4	4				
		3		Хомут 60- Ст3сп ГОСТ 24137-80	1											
				Хомут 80- Ст3сп ГОСТ 24137-80		1										
				Хомут 90- Ст3сп ГОСТ 24137-80			1									
				Хомут 110- Ст3сп ГОСТ 24137-80				1								
				Хомут 160- Ст3сп ГОСТ 24137-80					1							
				Хомут 225- Ст3сп ГОСТ 24137-80						1						
				Хомут 275- Ст3сп ГОСТ 24137-80							1					
				Хомут 330- Ст3сп ГОСТ 24137-80								1				

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата

УКГ 7.00

Лист
2

Копировал

Формат А4