


Обозначение	Условный проход Ду, мм	Л*, мм	L1, мм	ΔK, мм	Масса ед., кг
УКГ 9.00	50	100	55,5	4 ¹	0,86
-01	65				1,15
-02	80				1,19
-03	100	150	75,5	5 ¹	1,60
-04	150	200			3,79
-05	200	250			6,63
-06	250	300	85,5	6 ¹	10,87
-07	300	350			15,11
-08	400	450			20,23
-09	500	550			24,20

1. Сварные швы по ГОСТ 5264-80ж.

2.* Размеры для справок

УКГ 9.00 СБ						Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	Крепление вертикального газопровода Ду 50...500 мм к металлическим конструкциям. Сборочный чертёж	См. табл.	—	—
Разраб.	Василенко	07.05						
Разраб.	Тарасенко	07.05						
Пров.	Крючков	07.05						
Н. контр.	Панасенко	07.05			Лист 1	СПКБ "Газпроект"		
Утв.	Корж	07.05						

Копировал

Формат А3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение УКГ 9.00 -										Примечание
					-	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
				<u>Документация</u>											
A3			УКГ 9.00 СБ	Сборочный чертеж	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
A3				Общие указания	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
				<u>Детали</u>											
A4		1	УКГ 4.03	Уголок	1										
			-03	Уголок		1									
			-04	Уголок			1								
			-07	Уголок				1							
			-10	Уголок					1						
			-13	Уголок						1					
			-16	Уголок							1				
			-24	Уголок								1			
			-25	Уголок									1		
			-30	Уголок										1	
			—	<u>Стандартные изделия</u>											
		2		Гайка М10.5 ГОСТ 5915-70ж	4										

						УКГ 9.00												
Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	Крепление вертикального газопровода Ду 50..500 мм к металлическим конструкциям										Лит.	Лист	Листов	
Разраб.	Василенко	07.05															1	2
Разраб.	Тарасенко	07.05																
Пров.	Крючков	07.05																
Н. контр.	Панасенко	07.05																
УТВ.	Корж	07.05													СПКБ "Газпроект"			
															Копировал			

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам инв. N	Инв. N дубл.	Подпись и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение УКГ 9.00										Примечание	
					—	01	02	03	04	05	06	07	08	09		
		2		Гайка М12.5 ГОСТ 5915-70ж		4	4	4								
				Гайка М16.5 ГОСТ 5915-70ж					4							
				Гайка М20.5 ГОСТ 5915-70ж						4	4	4				
				Гайка М24.5 ГОСТ 5915-70ж									4	4		
				Шайба 10.02 ГОСТ 11371-78ж	4											
				Шайба 12.02 ГОСТ 11371-78ж		4	4	4								
				Шайба 16.02 ГОСТ 11371-78ж					4							
				Шайба 20.02 ГОСТ 11371-78ж						4	4	4				
				Шайба 24.02 ГОСТ 11371-78ж									4	4		
		3		Хомут 60- Ст3сп ГОСТ 24137-80	1											
				Хомут 80- Ст3сп ГОСТ 24137-80		1										
				Хомут 90- Ст3сп ГОСТ 24137-80			1									
				Хомут 110- Ст3сп ГОСТ 24137-80				1								
				Хомут 160- Ст3сп ГОСТ 24137-80					1							
				Хомут 225- Ст3сп ГОСТ 24137-80						1						
				Хомут 275- Ст3сп ГОСТ 24137-80							1					
				Хомут 330- Ст3сп ГОСТ 24137-80								1				
				Хомут 430- Ст3сп ГОСТ 24137-80									1			
				Хомут 540- Ст3сп ГОСТ 24137-80										1		
					УКГ 9.00										Лист	
					Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата							2