

**ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ
ДВУХХОМУТОВЫЕ
ТРУБОПРОВОДОВ
ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ
СТАЛИ АУСТЕНИТНОГО
КЛАССА ДЛЯ АЭС**

ОСТ 108.275.28—80

Введен впервые

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ОКП 69 3719 0016

указанием Министерства энергетического машиностроения от 30 06 80
в ~~ОСТ~~ 002/5261 срок введения установлен

с 01 01 82

до 01.01.93

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1 Настоящий стандарт распространяется на неподвижные двуххомутовые опоры трубопроводов наружным диаметром 219—325 мм из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса с температурой среды не более 360°C для АЭС

2. Конструкция, основные размеры и допускаемые усилия на опоры должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 и 2

3 Приварку упоров к трубе производить непрерывным швом электродами типа Э-07Х19Н11МЗГ2Ф ГОСТ 10052—75

4 Приварку основания опоры к строительным конструкциям производить электродами типа Э46А ГОСТ 9467—75

5 Технические требования — по ОСТ 108 275 50—80


Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Издание с Изменением № 1, утвержденным в ноябре 1980 г

проверен в 1983 г

31



1 — опора двухкомуровая; 2 — прокладка; 3 — упор

Размеры в мм

Таблица 1

Исполнение	Наружный диаметр трубопровода D_n	B	b_1	H	L	K	K_1	Масса, кг	Опора двухкомуровая, поз. 1 1 шт.	Прокладка, поз. 2 2 шт.	Упор, поз. 3 4 шт.
									Исполнение		
									по ОСТ 108.275.38—80	по ОСТ 108.386.02—80	по ОСТ 108.386.01—80
01	219	302	210	269	325	8	8	31,6	22	07	39
02	245	328	235	274	350			34,9	23	08	40
03	273	348 354	265	283	410			41,2	24	09	41
04	325	409 400	320	314	530		10	59,8	25	10	42

Усилия в кН(кгс)

Исполнение	Наружный диаметр трубопровода D_n , мм	F , см ²	W_I , см ³	W_{II} , см ³	Допускаемое осевое усилие P_z при температуре, °C					
					20	280	360	20	280	360
					при поперечном усилии $P_z = P_x$			при поперечном усилии $P_z = 0,5P_x$		
01	219	54,8	478	372	75 (7648)	63 (6422)	59 (6016)	103 (10 503)	87 (8871)	81 (8260)
02	245	60,8	587	467	90 (9177)	75 (7648)	71 (7240)	119 (12 134)	103 (10 503)	98 (9993)
03	273	70,9	803	628	118 (12 032)	99 (10 095)	93 (9483)	155 (15 805)	131 (13 356)	119 (12 134)
04	325	90,1	1309	981	167 (17 029)	140 (14 276)	130 (13 256)	178 (18 151)	143 (14 582)	130 (13 256)

Примечания:

1. W_I и W_{II} — моменты сопротивления расчетного сечения шва сварного соединения угольников с основанием относительно осей симметрии основания z и x соответственно (см. чертеж ОСТ 108.275.40—80).2. F — площадь расчетного сечения шва сварного соединения угольников с основанием.

Пример условного обозначения неподвижной двуххомутовой опоры исполнения 02 для трубопровода наружным диаметром 245 мм:

ОПОРА 245 02 ОСТ 108.275.28—80