

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

БЛОК ПОДВЕСКИ С ТРАВЕРСОЙ

ОСТ

Конструкция и размеры

34-10-732-93

ОКП 311312

Дата введения

1994.01.01



1. Настоящий стандарт распространяется на блоки с траверсой для подвесок трубопроводов ТЭС, АЭС и коробов пылегазовоздухопроводов ТЭС.

2. Выполнение монтажных приварок тяг подвесок приведены в приложении 2 к ОСТ 34-10-723.

3. Конструкция, основные размеры, допускаемые нагрузки должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1 и 2.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



Черт. 1

Размеры в мм

Таблица 1

Обозначение блока	Допустимая нагрузка кН (кгс)	Для тяг		A	H	L	L	e	g	Масса кг
		d	d ₁							
01	4,4 (450)	12	12	160	40	1025	35	10	1	2,6
02	14,7 (1500)		16		50					2,9
03	23,5 (2400)	16	20	200	60	1030	45	12		5,4
04	33,3 (3400)	20	24	250	80	1040	50	14		8,8
05	53,9 (5500)	24	30	280	90	1045	60	16		12,8
06	78,4 (8000)	30	36	300	100	1055	80	20	2	20,0

Пример условного обозначения блока подвески с траверсой
для подвески с нагрузкой I4,7 кН (1500 кгс/см²):

Блок подвески с траверсой 02 ОСТ 34-10-732

3.1. Предельные отклонения размеров $\pm \frac{I \text{ TI4}}{2}$.

3.2. Остальные технические требования
по ТУ 34-10-10380 и по ОСТ 34-10-723.

Таблица 2




Обозначение блока с траверсой	Поз. I Траверса I шт.	Поз. 2 Ушко 2 шт.	Поз. 3 Тяга гладкая 2 шт.
	Обозначение по		
	I-ОСТ 34-10-732	I-ОСТ 34-10-729	2-ОСТ 34-10-729
01	I-01	I-01	2-05
02	I-02		
03	I-03	I-02	2-35
04	I-04	I-03	2-65
05	I-05	I-04	2-95
06	I-06	I-05	2-125

ОСТ 34-10-732-93 Стр. 4

03

4. Конструкция и размеры траверсы должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 3

50/ (✓)



Черт. 2

Размеры в мм

Таблица 3

Обозначение	Для тег диаметром		L	A	H	S	h	h ₁	d	b	c	Масса, кг
	Сред- них	Край- них										
I-01	12	12	200	160	40	8	17	17	14	25	2	0,56
I-02	16		210	160	50	12	25	22	18	31	3	0,84
I-03	20	16	260	200	60	16	30	28	23	42	4	1,68
I-04	24	20	330	250	80		35	32	27	50		2,92
I-05	30	24	340	280	90	20	45	40	33	60	5	3,94
I-06	36	30	380	300	100	25	50	45	39	70	6	5,40

4.1. Материал: Лист Б-ПН-5 ГОСТ 19903
Ст3 сп 5 ГОСТ 14637

4.2.* Размер для справки.

4.3. Неуказанные предельные отклонения отверстий H I4; валиков h I4;
остальных $\pm \frac{IT\ I4}{2}$

ОСТ 34-10-732-93 стр. 6

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

УТВЕРЖДЕН ПРИКАЗОМ Министерства топлива и энергетики Российской Федерации М158 от 12 июля 1993 г.

ИСПОЛНИТЕЛИ

В.И.Есарева, В.В.Горбачев, О.В.Строльникова (руководитель темы),
Н.В.Паутов, И.П.Горяинова

ВЗАМЕН ОСТ 34-12-732-85

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на которые дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
ГОСТ 14637-89	п.4.1.
ГОСТ 19903-74	п.4.1.
ТУ 34-42-10380-83	п.3.2.
ОСТ 34-10-723-93	п.3.2.
ОСТ 34-10-729-93	Таблица 2